



NHK.5224.81.2017

Bydgoszcz, dnia 20.06.2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego  
ul. Teodora Duracza 7, 85-791 Bydgoszcz

### **Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni „IKAR”**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr. 208, poz. 1240, z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016r), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego pływalnią i wynikami badania wody pobranej, przed wydaniem oceny, przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz w oparciu o posiadaną dokumentację przedstawia zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni „IKAR”.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg publiczny Bydgoszcz) realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. ul Toruńska 103 w Bydgoszczy i jest pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z ww. wodociągu jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zatwierdził harmonogram poboru próbek wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią tj. od czerwca 2016r. do maja 2017r.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016r) w ww. okresie:

1. Zarządzający pływalnią przeprowadzał bieżącą obserwację wody, prowadził nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody na pływalni, wyniki i spostrzeżenia oraz podejmowane czynności były udokumentowane zgodnie z § 3 ust. 1, co przedstawiano systematycznie w trakcie bieżących kontroli sanitarnych na terenie

